



Latina, \_\_\_\_\_

D.ssa P. Lucantonio  
Dr. I. Mendico  
Sian  
[dipprevenzione@pec.asl.latina.it](mailto:dipprevenzione@pec.asl.latina.it)

Sig. Sindaco  
Comune di Formia

Sig. Sindaco  
Comune di Gaeta

Sig. Sindaco  
Comune di Castelforte

Sig. Sindaco  
Comune di SS Cosma e Damiano

Sig. Sindaco  
Comune di Spigno Saturnia

Sig. Sindaco  
Comune di Minturno

Segreteria ATO4  
[segreteria@pec.ato4latina.it](mailto:segreteria@pec.ato4latina.it)

ACEA ATO5  
Dott. T. Cubello

SIGLA

XXX

XXX

**ACQUALATINA S.p.A.** - Viale P.L. Nervi snc - C.com Latinafiori  
Torre 10 Mimose - 04100 Latina - Tel: 0773 642 - Fax: 0773472074  
e-mail: [acqualatina@acqualatina.it](mailto:acqualatina@acqualatina.it) - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.  
Registro imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F.: 02111020596





Oggetto: *Torbidità Sud Pontino*

In merito al fenomeno di torbidità delle sorgenti di Capodacqua e Mazzoccolo si trasmettono in tabelle i valori riscontrati in data odierna presso le sorgenti ed i Comuni serviti.

		TORBIDITÀ (NTU)
23AP00234	FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	1,4
23AP00235	SANTI COSMA E DAMIANO FONT. VIA VITTORIO VENETO	1,7
23AP00236	CASTELFORTE FONT. P.ZZA LAVORATORI	3,6
23AP00237	SPIGNO SATURNIA - FONTANINO P.ZZA DANTE	1,1
23AP00238	SPIGNO SATURNIA CAPODACQUA SERBATOIO BASSO USC.	0,6
23AP00239	MINTURNO FONT. S. MARIA INFANTE P.ZZA PIMPINELLA	0,9
23AP00240	MINTURNO SERB. GENZANO USC.	< 0.3
23AP00241	MINTURNO FONT. SCAURI LUNGOMARE	< 0.3
23AP00242	FORMIA FONT. LOC S. PIETRO	0,7
23AP00243	FORMIA SORGENTE MAZZOCCOLO	0,5
23AP00244	FORMIA FONT. VIA S.ERASMO	0,8
23AP00245	FORMIA FONT. FRAZIONE VINDICIO	0,9
23AP00246	GAETA FONT. LUNGOMARE CABOTO C/O BAR MONTREAL	0,8
23AP00247	GAETA FONT. P.ZZA DEL PESCE	0,8

In base del Protocollo Operativo della ASL sono considerati conformi i valori di torbidità minori/uguali a 2 NTU.

Sarà cura del gestore fornire i relativi aggiornamenti sui restanti Comuni.

Cordiali saluti

Acqualatina spa

SIGLA

XXX
XXX

**ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L. Nervi snc - C.com Latinafiori  
Torre 10 Mimose - 04100 Latina - Tel: 0773 642 - Fax: 0773472074  
e-mail: [acqualatina@acqualatina.it](mailto:acqualatina@acqualatina.it) - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.  
Registro imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F.: 02111020596**

